

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБОУ СОШ №9
«Центр образования»
Белешина Л.Г.
28.07.2014 г.



ПЛАН

проведения мероприятий по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности согласно акта проверки № 1127 от 14.07.2014 г., выявленных при проверке СП ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск «ЦВР »

№ п/п	Мероприятия	Выполнено
1	Разработать декларацию по пожарной безопасности	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
2	Деревянные конструкции сценической коробки и сценическое оформление и обрешетка потолка в зрительном зале (над сценой) обработать огнезащитным составом.	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
3	Отделку полов на путях эвакуации 2-го этажа здания выполнить при помощи не пожароопасных материалов со свойствами пожарной опасности соответствующими требованиям пожарной безопасности (напольные покрытие).	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
4	Косоуры лестничных маршей довести до требуемого предела огнестойкости.	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
5	Провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07. 2014 г. об устранении нарушений
6	Установить противопожарные двери в помещении складов реквизитов на 1-м и 2-м этажах здания центра внешкольной работы с пределом огнестойкости не менее EI 30*.	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
7	Вывести сигнал о срабатывании установленной автоматической пожарной сигнализации в здании центра внешкольной работы по радиоканалу на центральный узел связи «01» (ЕДДС) Государственной противопожарной службы.	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений

8	В здании III степени огнестойкости размещена внутренняя открытая лестница, соединяющая 1 и 2 этажи здания. Лестничную площадку выгородить противопожарной перегородкой с дверным проемом.	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
9	Ширину центрального эвакуационного выхода из здания центра внешкольной работы выполнить не менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,6 м)	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
10	Проступни наружной лестницы выполнить шириной не менее 25 см.	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
11	Выполнить эксплуатационные испытания наружной лестницы.	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений
12	Обеспечить наружное противопожарное водоснабжение здания	Направлено письмо Руководителю МКУ городского округа Октябрьск Самарской области «Службы эксплуатации муниципальных зданий и транспорта» № 725 от 28.07.2014 г. об устранении нарушений